

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(9.09→10)	17.06.06	3	N.Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1					
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.06.06	2	N.Marukai	V2								

回路図
Circuit Diagram

仕 様
Specification

定 格 Rating	容 量 Capacity	相 数 Phase	周 波 数 Frequency
Cont.	1kVA	1φ	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	二次電圧 Secondary Volt.	二次電流 Secondary Curr.	絶縁種別 Class
F400/R420/F440V	R100/F110V	10A	B
質量 Mass	絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E	
8.0kg	100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	P-E P-S	AC 60Hz	2.5kV / 1min.
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995	JIS C5310-1997	

端子台
Terminals

PRI. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m
SEC. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P	0	400	420	440
---	---	-----	-----	-----

SEC.

S	0	100	110
---	---	-----	-----

MAX 230

MAX 115

MAX 115

157

(182)

MAX 180

(152)

62

79

4-φ6.5×14

設計
Designed

Date 12.02.17

品名
Description

单相乾式複巻変圧器
Dry-type Insulation Transformer

材料
Material

表面処理
Finish

摘要
Remarks

作図
Designed

S.Murakami

承認
Approved

N.Marukai

単位
Unit

mm

尺度
Scale

型 名
Model

BSW-1000A-51

図 番
Dwg.No.

S0C1000Q51-V2

IMAI

ELECTRIC

CO., LTD.

JAPAN

今井電機株式会社

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。