

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.06.06	3
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(682→7.5)	17.06.06	4
訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1
					N.Marukai	V2	規格変更により絶縁種別変更(B→F)	17.06.06	2

回路図
Circuit Diagram

端子台
Terminals

PRI. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m
SEC. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P					
0			380	400	440

SEC.

S					
0			200		220

MAX 250

MAX 125

MAX 125

MAX 200

(173)

72

89

4-φ6.5×14

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

設計 Designed Date 11.09.01	品名 Description 单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer	材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
作図 Designed S.Murakami	承認 Approved N.Marukai	単位 Unit mm	尺度 Scale	型名 Model BSW-1500A-32
今井電機株式会社				図番 Dwg.No. SOC1500Q32-V2