

訂正者 Designed	変更 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変更 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加 (R、F)	17.06.06	3
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更 (6.82→7.5)	17.06.06	4
IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed Date 11.09.01	品名 Description 单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer	材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks				
	作図 Designed S.Murakami	承認 Approved N.Marukai	単位 Unit mm	尺度 Scale	型名 Model BSW-1500A-52				
今井電機株式会社					図番 Dwg.No. SOC1500Q52-V2				

回路図
Circuit Diagram

仕様
Specification

定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity	1.5kVA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V	
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V	
二次電流 Secondary Curr.	7.5A	
絶縁種別 Class	F 2	質量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		11kg
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.		
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard		
JIS C6436-1995		
JIS C5310-1997		

端子台
Terminals

PRI. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m

SEC. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI. P 0 400 420 440

SEC. S 0 200 220