

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
						V2	2次電流表記変更(1.36→1.5)	17.06.06	3	N.Marukai				
						V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1	N.Marukai				
						V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.06.06	2	N.Marukai				
IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN		設計 Designed Date 13.06.25		品名 Description 单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material		表面処理 Finish		摘要 Remarks				
		作図 Designed M.Fujitaka		承認 Approved S.Murakami		単位 Unit mm		尺度 Scale		型 名 Model		BSW-150A-11		
										図 番 Dwg.No.		S0C150Q11-V2		

回路図
Circuit Diagram

PRI.

SEC.

0 100 110

0 100 110

PRI.

SEC.

NP

MAX 130

(104)

41

55

4-φ4.5×10

MAX 140

MAX 70

MAX 70

98

(117)

仕様
Specification

定 格
Rating

容 量
Capacity

相 数
Phase

周 波 数
Frequency

一次電圧
Primary Volt.

二次電圧
Secondary Volt.

二次電流
Secondary Curr.

絶縁種別
Class

質 量
Mass

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S

AC 60Hz 2.0kV / 1min.

S-E

AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格
Standard

JIS C6436-1995

JIS C5310-1997

端子台
Terminals

PRI. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m

SEC. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

SEC.

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。