

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加 (R、F)	17.06.06	3
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(9.09→10)	17.06.06	4
					N.Marukai	V2	規格変更により絶縁種別変更(B→F)	17.06.06	2

回路図 Circuit Diagram																									
	仕様 Specification <table><tr><td>定 格 Rating</td><td>Cont.</td></tr><tr><td>容 量 Capacity</td><td>2kVA</td></tr><tr><td>相 数 Phase</td><td>1φ</td></tr><tr><td>周 波 数 Frequency</td><td>50/60Hz</td></tr><tr><td>一次電圧 Primary Volt.</td><td>F400/R420/F440V</td></tr><tr><td>二次電圧 Secondary Volt.</td><td>R200/F220V</td></tr><tr><td>二次電流 Secondary Curr.</td><td>10A</td></tr><tr><td>絶縁種別 Class</td><td>F 2</td></tr><tr><td>質 量 Mass</td><td>16kg</td></tr><tr><td>絶縁抵抗 Insulation Resistance</td><td>P-E P-S S-E 100MΩ Min. at DC1000V</td></tr><tr><td>絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.</td><td>P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min. S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.</td></tr><tr><td>準拠規格 Standard</td><td>JIS C6436-1995 JIS C5310-1997</td></tr></table>	定 格 Rating	Cont.	容 量 Capacity	2kVA	相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz	一次電圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V	二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V	二次電流 Secondary Curr.	10A	絶縁種別 Class	F 2	質 量 Mass	16kg	絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E 100MΩ Min. at DC1000V	絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min. S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.	準拠規格 Standard	JIS C6436-1995 JIS C5310-1997
定 格 Rating	Cont.																								
容 量 Capacity	2kVA																								
相 数 Phase	1φ																								
周 波 数 Frequency	50/60Hz																								
一次電圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V																								
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V																								
二次電流 Secondary Curr.	10A																								
絶縁種別 Class	F 2																								
質 量 Mass	16kg																								
絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E 100MΩ Min. at DC1000V																								
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min. S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.																								
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995 JIS C5310-1997																								

--	--

端子台 Terminals	
PRI.	CTKC-35S-4P M5 締付トルク 3.0N・m
SEC.	CTKC-35S-3P M5 締付トルク 3.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement						
PRI.	<table><tr><td>P</td><td>0</td><td>400</td><td>420</td><td>440</td></tr></table>	P	0	400	420	440
P	0	400	420	440		
SEC.	<table><tr><td>S</td><td>0</td><td>200</td><td>220</td></tr></table>	S	0	200	220	
S	0	200	220			

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。	
概要 Remarks	

設計 Designed Date 12.01.26		品名 Description 単相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material		表面処理 Finish		概要 Remarks	
作図 Designed S.Murakami		承認 Approved N.Marukai		単位 Unit mm		尺度 Scale		型 名 Model	
								BSW-2000A-52	
								図 番 Dwg.No.	
								S0C2000Q52-V2	

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN		今井電機株式会社			
--	--	----------	--	--	--