

訂正者 Designed	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
				N.Marukai	V2	2次電流表記変更(1.82→2)	17.06.06	3					
				N.Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1					
				N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.06.06	2					

回路図
Circuit Diagram

仕様
Specification

定 格 Rating	Cont.	
容 量 Capacity	200VA	
相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V	
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V	
二次電流 Secondary Curr.	2A	
絶縁種別 Class	B	質 量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.		
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard		
JIS C6436-1995		
JIS C5310-1997		

端子台
Terminals

PRI. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m
SEC. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P	0	400	420	440
---	---	-----	-----	-----

SEC.

S	0	100	110
---	---	-----	-----

SEC. PRI.

MAX 155

MAX 80 MAX 75

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed	品名 Description			材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	Date 12.02.20	单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer					
	作図 Designed	承認 Approved	単位 Unit	尺度 Scale	型 名 Model	BSW-200A-51	
	S.Murakami	N.Marukai	mm		図 番 Dwg.No.	S0C200Q51-V2	
今井電機株式会社							