

訂正者 Designed	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変更 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変更 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					V2	2次電流表記変更(2.27→2.5)	17.06.06	3	N.Marukai	V2			
					V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1	N.Marukai	V2			
					V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.06.06	2	N.Marukai	V2			

回路図
Circuit Diagram

端子台
Terminals

PRI. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m
SEC. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P	0			380	400	440
---	---	--	--	-----	-----	-----

SEC.

S	0			200	220
---	---	--	--	-----	-----

MAX 190

MAX 95

MAX 95

129

(152)

MAX 160

(134)

54

71

4-φ5.5×12

仕様
Specification

定 格 Rating	容 量 Capacity	相 数 Phase	周 波 数 Frequency
Cont.	500VA	1φ	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	二次電圧 Secondary Volt.	2.5A	
F380/R400/F440V	R200/F220V		
絶縁種別 Class	質 量 Mass	5.0kg	
B			
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.			
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.			
準拠規格 Standard			
JIS C6436-1995			
JIS C5310-1997			

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P	0			380	400	440
---	---	--	--	-----	-----	-----

SEC.

S	0			200	220
---	---	--	--	-----	-----

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed	品名 Description		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	Date	12.02.17		单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		
	作図 Designed	承認 Approved	単位 Unit	尺度 Scale	型 名 Model	BSW-500A-32
	S.Murakami	N.Marukai	mm		図 番 Dwg.No.	
今井電機株式会社					S0C500Q32-V2	