

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N Marukai	V2	2次電流表記変更(682→7.5)		
					N Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	3
					N Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.06.06	2

設計 Designed	Date 13.06.25	品名 Description 单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer	材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
作図 Designed	M.Fujitaka	承認 Approved S.Murakami	単位 Unit mm	尺度 Scale	型名 Model BSW-750A-41
今井電機株式会社					図番 Dwg.No. SOC750Q41-V2

回路図
Circuit Diagram

仕様
Specification

定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity	750VA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	R400/F440V	
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V	
二次電流 Secondary Curr.	7.5A	
絶縁種別 Class	B	質量 Mass
7.0kg		
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S	AC 60Hz 2.5kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995	
	JIS C5310-1997	

端子台
Terminals

PRI. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m

SEC. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.	P	0	400	440
SEC.	S	0	100	110