

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.		
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(682→7.5)				
					N.Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	3		
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.06.06	2		
IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN											
設計 Designed Date 12.02.17		品名 Description 单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer			材料 Material		表面処理 Finish		摘要 Remarks		
作図 Designed S.Murakami		承認 Approved N.Marukai		単位 Unit mm		尺度 Scale		型 名 Model BSW-750A-51			
今井電機株式会社								図 番 Dwg.No.		S0C750Q51-V2	

回路図
Circuit Diagram

PRI.

SEC.

0

400

420

440

100

110

仕 様
Specification

定 格
Rating
容 量
Capacity
相 数
Phase
周 波 数
Frequency
一次電圧
Primary Volt.
二次電圧
Secondary Volt.
二次電流
Secondary Curr.
絶縁種別
Class
質 量
Mass
絶縁抵抗
Insulation Resistance
P-E P-S S-E
100MΩ Min. at DC1000V
絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.
P-E P-S
S-E
準拠規格
Standard
JIS C6436-1995
JIS C5310-1997

2

3

1

端子台
Terminals

PRI. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m
SEC. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P0400420440

SEC.

S0100110

PRI.

SEC.

NP

MAX 210

MAX 105

MAX 105

MAX 175

60

77

4-φ6.5×14

148

172