

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N Marukai	V2								
					N Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1					
					N Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.06.06	2					

回路図
Circuit Diagram

PRI.

SEC.

0

0

400

440

100

110

端子台
Terminals

PRI. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m

SEC. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m

仕様
Specification

定 格 Rating	容 量 Capacity	相 数 Phase	周 波 数 Frequency
Cont.	100VA	1φ	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	二次電圧 Secondary Volt.	二次電流 Secondary Curr.	絶縁種別 Class
R400/F440V	R100/F110V	1A	B
絶縁抵抗 Insulation Resistance		質 量 Mass	
P-E P-S S-E		1.5kg	
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S		AC 60Hz 2.5kV / 1min.	
S-E		AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard		JIS C6436-1995 JIS C5310-1997	

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P	0	400	440
---	---	-----	-----

SEC.

S	0	100	110
---	---	-----	-----

PRI.

SEC.

NP

MAX 75

(49)

85

101

4-φ5.5×10

SEC.

PRI.

MAX 125

MAX 62.5

MAX 62.5

82

(96)

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed	品名 Description		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	Date 13.06.26	单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer				
	作図 Designed	承認 Approved	単位 Unit	尺度 Scale	型 名 Model	BSW-100C2-41
	M.Fujitaka	S.Murakami	mm		図 番 Dwg.No.	
今井電機株式会社					S0D100Q41-V2	