

訂正者 Designed	改番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	改番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加 (R、F)	17.06.06	3
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更 (682→7.5)	17.06.06	4
					N.Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1
					N.Marukai	V2	規格変更により絶縁種別変更 (B→F)	17.06.06	2

回路図
Circuit Diagram

仕様
Specification

定 格 Rating		Cont.	
容 量 Capacity		1.5kVA	
相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.		R400/F440V	
二次電圧 Secondary Volt.		R200/F220V	
二次電流 Secondary Curr.		7.5A	
絶縁種別 Class	F 2	質 量 Mass	11kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S		AC 60Hz 2.5kV / 1min.	
S-E		AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard		JIS C6436-1995 JIS C5310-1997	

端子台
Terminals

PRI. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m
SEC. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.	P	0	400	440
SEC.	S	0	200	220

外形図
External View

端子台配列
Terminals Arrangement

設計 Designed
Date 13.06.27

品名 Description
単相乾式複巻変圧器
Dry-type Insulation Transformer

材料 Material

表面処理 Finish

摘要 Remarks

作図 Designed
M.Fujitaka

承認 Approved
S.Murakami

単位 Unit
mm

尺度 Scale

型 名
Model

BSW-1500C2-42

今井電機株式会社

図 番
Dwg.No.

S0D1500Q42-V2