

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加 (R、F)	17.06.06	3
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更 (13.6→15)	17.06.06	4
					N.Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1
					N.Marukai	V2	規格変更により絶縁種別変更 (B→F)	17.06.06	2

回路図
Circuit Diagram

仕様
Specification

定 格 Rating	Cont.	
容 量 Capacity	1.5kVA	
相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V	
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V	
二次電流 Secondary Curr.	15A	
絶縁種別 Class	F/2	質 量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S	AC 60Hz 2.5kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995	
	JIS C5310-1997	

端子台
Terminals

PRI. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m
SEC. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P					
0			400	420	440

SEC.

S					
0			100		110

MAX 250

MAX 125

MAX 125

152

(171)

140

177

MAX 120

(86)

4-φ6.5×14

177

140

MAX 120

(86)

4-φ6.5×14

設計
Designed

Date

12.02.20

品名
Description

单相乾式複巻変圧器

Dry-type Insulation Transformer

材料
Material

表面処理
Finish

概要
Remarks

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

作図
Designed

S.Murakami

承認
Approved

N.Marukai

単位
Unit

mm

尺度
Scale

型 名
Model

BSW-1500C2-51

図 番
Dwg.No.

S0D1500Q51-V2

IMAI

ELECTRIC

CO., LTD.

JAPAN

今井電機株式会社