

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加 (R、F)	17.06.06	3
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(9.09→10)	17.06.06	4
					N.Marukai	V2	規格変更により絶縁種別変更(B→F)	17.06.06	1
					N.Marukai	V2	規格変更により絶縁種別変更(B→F)	17.06.06	2

回路図
Circuit Diagram

0

0

PRI.

200

220

SEC.

200

220

仕 様
Specification

定 格
Rating

Cont.

容 量
Capacity

2kVA

相 数
Phase

1φ

周 波 数
Frequency

50/60Hz

一次電圧
Primary Volt.

R200/F220V

二次電圧
Secondary Volt.

R200/F220V

二次電流
Secondary Curr.

10A

絶縁種別
Class

F 2

質 量
Mass

16kg

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 2.0kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格
Standard

JIS C6436-1995
JIS C5310-1997

端子台
Terminals

PRI. CTKC-35S-3P M5 締付トルク 3.0N・m
SEC. CTKC-35S-3P M5 締付トルク 3.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P

0

200

220

SEC.

S

0

200

220

PRI.

NP

SEC.

MAX 130

(98)

160

195

4-φ8.5×20

MAX 300

MAX 150

MAX 150

SEC.

PRI.

190

(220)

設計
Designed
Date 13.06.26

品名
Description
单相乾式複巻変圧器
Dry-type Insulation Transformer

材料
Material

表面処理
Finish

摘要
Remarks

作図
Designed
M.Fujitaka

承認
Approved
S.Murakami

単位
Unit
mm

尺度
Scale

型 名
Model
BSW-2000C2-22

今井電機株式会社

図 番
Dwg.No.
S0D2000Q22-V2

今井電機株式会社