

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.									
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加 (R、F)	17.06.06	3									
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(22.7→25)	17.06.06	4									
回路図 Circuit Diagram																		
仕様 Specification 定格 Rating 容量 Capacity 相数 Phase 一次電圧 Primary Volt. 二次電圧 Secondary Volt. 二次電流 Secondary Curr. 絶縁種別 Class 絶縁抵抗 Insulation Resistance 絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt. 準拠規格 Standard Cont. 2.5kVA 1φ 周波数 Frequency 50/60Hz F400/R420/F440V R100/F110V 25A F 2 質量 Mass 18kg P-E P-S S-E 100MΩ Min. at DC1000V P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min. S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min. JIS C6436-1995 JIS C5310-1997																		
端子台 Terminals PRI. PT-80 4P M5 締付トルク 3.0N・m SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 3.0N・m																		
端子台配列 Terminals Arrangement PRI. <table><tr><td>P</td><td>0</td><td>400</td><td>420</td><td>440</td></tr></table> SEC. <table><tr><td>S</td><td>0</td><td>100</td><td>110</td></tr></table>										P	0	400	420	440	S	0	100	110
P	0	400	420	440														
S	0	100	110															
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。																		
設計 Designed		品名 Description		材料 Material		表面処理 Finish		摘要 Remarks										
Date 12.02.20		单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer																
作図 Designed		承認 Approved		単位 Unit		尺度 Scale		型名 Model										
S.Murakami		N.Marukai		mm				BSW-2500C2-51										
今井電機株式会社						図番 Dwg.No.		S0D2500Q51-V2										

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。