

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加 (R、F)	17.06.06	3	N.Marukai	V2			
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(11.4→12.5)	17.06.06	4	N.Marukai	V2			
							規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1					
							規格変更により絶縁種別変更(B→F)	17.06.06	2					

回路図
Circuit Diagram

仕様
Specification

定 格 Rating	Cont.
容 量 Capacity	2.5kVA
相 数 Phase	1φ
周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V
二次電流 Secondary Curr.	12.5A
絶縁種別 Class	F 2
質 量 Mass	18kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	100MΩ Min. at DC1000V
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E P-S	AC 60Hz 2.5kV / 1min.
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995
	JIS C5310-1997

端子台
Terminals

PRI. PT-80 4P M5 締付トルク 3.0N・m
SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 3.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P	0	400	420	440
---	---	-----	-----	-----

SEC.

S	0	200	220
---	---	-----	-----

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

設計 Designed Date 12.02.20	品名 Description 单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer	材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
作図 Designed S.Murakami	承認 Approved N.Marukai	単位 Unit mm	尺度 Scale	
型 名 Model BSW-2500C2-52				
図 番 Dwg.No. S0D2500Q52-V2				