

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2								
					N.Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1					
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.06.06	2					

回路図
Circuit Diagram

仕様
Specification

定 格 Rating	Cont.	
容 量 Capacity	500VA	
相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F400/R420/F440V	
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V	
二次電流 Secondary Curr.	5A	
絶縁種別 Class	B	質 量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.		
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard		
JIS C6436-1995		
JIS C5310-1997		

端子台
Terminals

PRI. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m
SEC. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P					
0			400	420	440

SEC.

S					
0			100		110

PRI.

NP

SEC.

110

137

MAX 95

(67)

4-φ5.5×12

SEC.

PRI.

MAX 190

MAX 95

MAX 95

120

(136)

設計
Designed

Date 12.02.20

品名
Description

单相乾式複巻変圧器
Dry-type Insulation Transformer

材料
Material

表面処理
Finish

摘要
Remarks

作図
Designed

S.Murakami

承認
Approved

N.Marukai

単位
Unit

mm

尺度
Scale

型 名
Model

BSW-5002C-51

図 番
Dwg.No.

S0D500Q51-V2

今井電機株式会社