

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2								
					N.Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1					
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.06.06	2					

回路図
Circuit Diagram

PRI.

SEC.

0

380

400

440

100

110

端子台
Terminals

PRI. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m
SEC. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

SEC.

P

0

380

400

440

S

0

100

110

仕様
Specification

定格
Rating

容量
Capacity

相数
Phase

一次電圧
Primary Volt.

二次電圧
Secondary Volt.

二次電流
Secondary Curr.

絶縁種別
Class

絶縁抵抗
Insulation Resistance

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

準拠規格
Standard

Cont.

750VA

1φ

周波数
Frequency

50/60Hz

F380/R400/F440V

R100/F110V

7.5A

B

質量
Mass

7.0kg

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

AC 60Hz 2.5kV / 1min.

AC 60Hz 2.0kV / 1min.

JIS C6436-1995

JIS C5310-1997

外形図
External View

PRI.

SEC.

MAX 210

MAX 105

MAX 105

130

(146)

120

152

MAX 105

(74)

4-φ5.5×12

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

設計
Date 12.02.17

品名
单相乾式複巻変圧器
Dry-type Insulation Transformer

材料

表面処理

摘要

作図
S.Murakami

承認
N.Marukai

単位
mm

尺度

型名
BSW-750C2-31

図番
S0D750Q31-V2

今井電機株式会社