

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N Marukai	V2	2次電流表記変更(682→7.5)	17.06.06	3	N Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1	N Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.06.06	2

回路図
Circuit Diagram

仕様
Specification

定 格 Rating		Cont.	
容 量 Capacity	750VA		
相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R400/F440V		
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V		
二次電流 Secondary Curr.	7.5A		
絶縁種別 Class	B	質 量 Mass	7.0kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S		AC 60Hz 2.5kV / 1min.	
S-E		AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard		JIS C6436-1995 JIS C5310-1997	

端子台
Terminals

PRI. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m
SEC. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.	P			400		440
	0					
SEC.	S			100		110
	0					

MAX 210

MAX 105

MAX 105

SEC.

PRI.

MAX 105

MAX 105

130

(146)

MAX 105

MAX 105

120

152

74

MAX 105

4-φ5.5×12

設計 Designed		品名 Description		材料 Material		表面処理 Finish		摘要 Remarks	
Date 13.06.27		单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer							
作図 Designed	承認 Approved	単位 Unit	尺度 Scale	型 名 Model		BSW-750C2-41			
M.Fujitaka	S.Murakami	mm		図 番 Dwg.No.		S0D750Q41-V2			
今井電機株式会社									