

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
						V2	N Marukai												
						V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1										
						V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.06.06	2										

回路図
Circuit Diagram

PRI.

SEC.

0

0

400

440

200

220

端子台
Terminals

PRI. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m

SEC. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

SEC.

MAX 210

MAX 105

MAX 105

130

(146)

120

152

(74)

MAX 105

4-φ5.5×12

仕 様
Specification

定 格
Rating

容 量
Capacity

相 数
Phase

周 波 数
Frequency

一次電圧
Primary Volt.

二次電圧
Secondary Volt.

二次電流
Secondary Curr.

絶縁種別
Class

質 量
Mass

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格
Standard

JIS C6436-1995

JIS C5310-1997

設計
Designed

Date 13.06.27

品名
Description

单相乾式複巻変圧器
Dry-type Insulation Transformer

材料
Material

表面処理
Finish

摘要
Remarks

作図
Designed

M.Fujitaka

承認
Approved

S.Murakami

単位
Unit

mm

尺度
Scale

型 名
Model

BSW-750C2-42

図 番
Dwg.No.

S0D750Q42-V2

今井電機株式会社