


PRI.	P			
	0	200	220	230

SEC.	S						
	0	100	110	115	120		



推奨保護装置定格
Recommended protection device rating

Pri. Circuit Breaker	20A
Sec. Circuit Breaker	20A
(IEC60947-2 or IEC60934)	

SEC. PRI.

MAX 230

MAX 120 MAX 110

160

(190)

[illegible]

IMAI ELECTRIC
今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 19.07.01
DRAWN
N.Marukai
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION		Dry Type Isolating Transformer	
尺度 SCALE	単位 UNIT	型名 MODEL	
	mm		
表面処理 FINISH		図番 DWG NO.	

概要 REMARKS 其重は標準仕様値と記述しており、実測値と異なる場合もあります。	
IEH1-A2000S-803	
SIEH1A2000803	改訂 Ver. 1