



訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Drawn	訂正日 Date	訂正事項 Content	訂正者 Drawn
12.11.08	Rewrite drawing	N.Marukai	21.07.01	Rewrite drawing	N.Marukai
12.11.08	EN, IEC standard updated	N.Marukai	21.07.01	EN, IEC standard updated, BS standard added	N.Marukai
19.04.16	Corrected the ambient temperature value(25℃→40℃)	M.Fujitaka			



端子台配列 Terminal arrangement





端子台 Terminal (締付トルク Tightening Torque)

PRI. PT-80 21P M5 (2.0~3.0N・m)


SEC. PT-150 7P M8 (6.0~9.0N・m)

㏁ PT-150 2P M8 (6.0~9.0N・m)



仕様
Specification

定格 Rating	連続 Cont.	結線 Connection	△-N
容量 Capacity	26 kVA		
相数 Phase	3~	周波数 Frequency	50/60Hz
1次電圧 Primary Volt.	380/400/415/440/460/480V		
2次電圧 Secondary Volt.	200/220V		
2次電流 Secondary Curr.	75/68.2A		
絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E 100MΩ Min. at DC500V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	P-E AC 60Hz 4.0kV / 1min. P-S AC 60Hz 5.0kV / 1min. S-E AC 60Hz 2.5kV / 1min.		
トランス質量 Transformer Mass	195kg		
絶縁種別 Insulation Class	Class 180(H)		
定格周囲温度 Ambient Temp.	40℃		
適用規格 Standard	UL1561 C22.2 No. 47-M90 EN61558-1, EN61558-2-4 IEC61558-1, IEC61558-2-4 BS EN IEC 63000		
ULファイルNo. UL File No.	E258403		
EN, IECマーク EN, IEC Mark	Non short circuit proof isolating transformer		
推奨保護装置定格 Recommended protection device rating	Pri. Circuit Breaker 75A Sec. Circuit Breaker 75A (IEC60947-2 or IEC60934)		



質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 12.11.12

DRAWN
N.Marukai

APPROVED
S.Murakami

品名 DESCRIPTION
Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE 単位 UNIT
mm

表面処理 FINISH

型名
MODEL

図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

IEH3-DYB0260S-003

SDYB0260S003

改訂
Ver. 4