

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(39.4→43.3)	17.08.21	3
					N.Marukai	V2	△結線 出荷渡り線配線変更(400V→380V)	17.08.21	4
					N.Marukai	V2	規格改正に伴い西層変更(1995→2014)	17.08.21	1
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.08.21	2

回路図
Circuit Diagram

端子台配列
Terminals Arrangement

仕様
Specification

定格 Rating	Cont.	結線 Connection	△-人
容量 Capacity	15kVA		
相数 Phase	3φ	周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F360/R380/F400V		
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V		
二次電流 Secondary Curr.	43.3A		
耐熱クラス Class	H	質量(ケース含む) Mass	150kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.			
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.			
準拠規格 Standard			
JEC-2200-2014 JEM 1310-2001			

端子台
Terminals

PRI. PT-80 12P M5 締付トルク 3.0N・m
SEC. PT-90 6P M6 締付トルク 3.7N・m

ケーブル入線

接地端子(ケース内)
4-M6

底面固定用
2-φ12

入線口
2-φ50
(膜付グロメット付)

背面固定用
4-φ12

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed Date 12.05.24		品名 Description 三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material		表面処理 Finish		摘要 Remarks	
	作図 Designed N.Marukai	承認 Approved S.Murakami	単位 Unit mm	尺度 Scale	型 名 Model		PET3-D015P-62			
	今井電機株式会社				図 番 Dwg.No.		SPET3D015P62-V2			