訂正記号 Rev. No.	訂正日 Date	訂正事項 Content	変番 Ver.	訂正者 Designed
1	17.08.21	規格改正に伴い西暦変更(1995→2014)	V2	N.Marukai
2	17.08.21	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	V2	N.Marukai
3	17.08.21	2次電流表記変更(26.2→28.9)	V2	N.Marukai
4	17.08.21	△結線 出荷渡り線配線変更(220V→200V)	V2	N.Marukai

回路図 Circuit Diagram



仕様 Specification

定格 Rating	Cont.	結線 Connection	△-人
容量 Capacity	20kVA		
相数 Phase	3φ	周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V		
二次電圧 Secondary Volt.	R400/F440V		△2
二次電流 Secondary Curr.	28.9A		△3
耐熱クラス Class	H	質量(ケース含む) Mass	190kg

絶縁抵抗 Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.

P-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.
S-E P-S	AC 60Hz	4.0kV / 1min.

準拠規格 Standard: JEC-2200-2014, JEM 1310-2001 △1

端子台配列 Terminals Arrangement



△4

端子台 Terminals

PRI. PT-90 9P M6 締付トルク 3.7N·m

SEC. PT-90 6P M6 締付トルク 3.7N·m



設計 Designed / Date 13.07.11	品名 Description: 三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer	材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
作図 Designed: M.Fujitaka	承認 Approved: S.Murakami	単位 Unit: mm	尺度 Scale	

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN

今井電機株式会社

型名 Model	PET3-D020P-24
図番 Dwg.No.	SPET3D020P24-V2