

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(19.7→21.7)	17.08.21	3
					N.Marukai	V2	△結線 出荷渡り線配線変更(400V→380V)	17.08.21	4
					N.Marukai	V2	規格改正に伴い西暦変更(1995→2014)	17.08.21	1
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.08.21	2

回路図

Circuit Diagram

端子台配列

Terminals Arrangement

仕様

Specification

定 格	Cont.	結 線	△-人
容 量	7.5kVA		
相 数	3φ	周 波 数	50/60Hz
一次電圧	F360/R380/F400V		
二次電圧	R200/F220V		
二次電流	21.7A		
耐熱クラス	H	質量(ケース含む)	115kg
絶縁抵抗			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧			
Dielectric Withstand Volt.			
P-E P-S		AC 60Hz 4.0kV / 1min.	
S-E		AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
準拠規格		JEC-2200-2014	
Standard		JEM 1310-2001	

端子台

Terminals

PRI. PT-40 12P M4 締付トルク 1.8N・m

SEC. PT-80 6P M5 締付トルク 3.0N・m

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed Date 12.05.24		品名 Description 三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material		表面处理 Finish		摘要 Remarks	
	作図 Designed N.Marukai	承認 Approved S.Murakami	単位 Unit mm	尺度 Scale	型 名 Model		PET3-D7500P-62			
	今井電機株式会社				図 番 Dwg.No.		SPET3D7500P62-V2			