

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(90.9→100)	17.04.06	3
					N.Marukai	V2	規格JEM 1333廃止に伴い規格変更	17.04.06	1
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.04.06	2

回路図
Circuit Diagram

端子台
Terminals

PRI. PT-150 3P M8 締付トルク 9.0N・m
SEC. PT-150 3P M8 締付トルク 9.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P	0	100	110
---	---	-----	-----

SEC.

S	0	100	110
---	---	-----	-----

仕様
Specification

定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity	10kVA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	R100/F110V	
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V	
二次電流 Secondary Curr.	100A	
耐熱クラス Class	H	質量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S	AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001	

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed	品名 Description		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	Date 14.02.22	单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer				
	作図 Designed	承認 Approved	単位 Unit	尺度 Scale	型名 Model	TBL-010-11
	M.Fujitaka	N.Marukai	mm		図番 Dwg.No.	STBL010Q11-V2
今井電機株式会社						