

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加 (R、F)	17.04.06	3
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更 (909→100)	17.04.06	4
					N.Marukai	V2	規格JEM 1333廃止に伴い規格変更	17.04.06	1
					N.Marukai	V2	規格変更に伴い耐圧試験値変更 (2.5kV→4kV)	17.04.06	2

回路図
Circuit Diagram

仕様
Specification

定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity	10kVA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F440/R460/F480V	
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V	
二次電流 Secondary Curr.	100A	
耐熱クラス Class	H	質量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S	AC 60Hz	4.0kV / 1min.
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001	

端子台
Terminals

PRI. PT-90 4P M6 締付トルク 3.7N・m
SEC. PT-150 3P M8 締付トルク 9.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P	0	440	460	480
---	---	-----	-----	-----

SEC.

S	0	100	110
---	---	-----	-----

2-M8

MAX 285

MAX 145

MAX 140

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

設計 Designed	品名 Description	材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
Date 14.10.09	单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer			
作図 Designed	承認 Approved	単位 Unit	尺度 Scale	型名 Model
M.Fujitaka	N.Marukai	mm		TBL-010-91
図番 Dwg.No.				STBL010Q91-V2

今井電機株式会社

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。