

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N Marukai	V3	2次電流表記変更(273→300)	17.04.13	3
					N Marukai	V2	規格改正に伴い西暦変更(1995→2014)	16.06.14	1
					N Marukai	V3	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.04.13	2

回路図
Circuit Diagram

仕様
Specification

定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity	30kVA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	R400/F440V	
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V	
二次電流 Secondary Curr.	300A	
耐熱クラス Class	H	質量 Mass
		140kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S	AC 60Hz	4.0kV / 1min.
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001	

端子台
Terminals

PRI. PT-150 3P M8 締付トルク 9.0N・m
SEC. PT-300 3P M10 締付トルク 14.7N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P	0	400	440
---	---	-----	-----

SEC.

S	0	100	110
---	---	-----	-----

MAX 380

MAX 205

MAX 175

(285)

2-M10

MAX 565

(478)

210

350

接地端子 M8

4-φ13×25

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed Date 14.03.06		品名 Description 单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material		表面処理 Finish		摘要 Remarks
	作図 Designed M.Fujitaka	承認 Approved S.Murakami	単位 Unit mm		尺度 Scale		型名 Model		
							TBL-030-41		
	今井電機株式会社					図番 Dwg.No.		STBL030Q41-V3	