

Circuit Diagram



定 格	Cont.
-----	-------

相 数	1φ	周 波 数	50/60Hz
-----	----	-------	---------

一次电压	F400/R420/F440V
Primary Volt.	

二次電流	200A
------	------

Class	H	Mass	185kg
-------	---	------	-------

P-E P-S S-E

100M Ω Min. at DC1000V




S-F AC: 60Hz 2.0kV / 1min

Standard JEC-2200-2014
JEM-1210-2001


PRI. PT-150 4P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m
SEC. PT-200 3P M10 締付トルク 10.0~14.7N・m

PRI.	P			
	0	400	420	440

SEC.	0	S	200
	100	0	100



REMARKS



DATE 18.12.21

Y.Nakatomi

--	--

单相乾式複卷變壓器
Dry type Isolating Transformer

	mm
--	----

MODEL

DWG.NO.

摘要	REMARKS
----	---------

TBL-040-51V

STBL040Q51V

改訂
Ver.