

訂正者 Designed	変更 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変更 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変更 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変更 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
							2次電流表記変更(227→250)	17.04.13	3										
							規格改正に伴い西暦変更(1995→2014)	16.06.14	1										
							定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.04.13	2										
IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Date	14.02.04	品名 Description	单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer	材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks												
	作図 Designed	M.Fujitaka	承認 Approved	N.Marukai	単位 Unit	mm	尺度 Scale		型 名 Model	TBL-050-72									
									図 番 Dwg.No.	STBL050Q72-V3									
今井電機株式会社																			

回路図
Circuit Diagram

PRI.

SEC.

0

420

440

460

200

220

仕様
Specification

定 格
Rating

容 量
Capacity

相 数
Phase

周 波 数
Frequency

一次電圧
Primary Volt.

二次電圧
Secondary Volt.

二次電流
Secondary Curr.

耐熱クラス
Class

質 量
Mass

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S

AC 60Hz

4.0kV / 1min.

S-E

AC 60Hz

2.0kV / 1min.

準拠規格
Standard

JEC-2200-2014

JEM 1310-2001

端子台
Terminals

PRI. PT-150 4P M8 締付トルク 9.0N・m

SEC. PT-300 3P M10 締付トルク 14.7N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

SEC.

MAX 470

MAX 250

MAX 220

2-M12

MAX 645

(545)

245

430

接地端子 M10

4-φ15×30

275

(345)