

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加 (R、F)	17.04.06	3
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(36.4→40)	17.04.06	4
					N.Marukai	V2	規格JEM 1333廃止に伴い規格変更	17.04.06	1
					N.Marukai	V2	規格変更に伴い耐熱クラス変更(B→F)	17.04.06	2

回路図
Circuit Diagram

仕様
Specification

定格
Rating

容量
Capacity

相数
Phase

一次電圧
Primary Volt.

二次電圧
Secondary Volt.

二次電流
Secondary Curr.

耐熱クラス
Class

絶縁抵抗
Insulation Resistance

端子台
Terminals

端子台配列
Terminals Arrangement

訂正者
Designed 変番 Ver. | 訂正事項 Content | 訂正日 Date | 訂正記号 Rev. No. | 訂正者 Designed | 変番 Ver. | 訂正事項 Content | 訂正日 Date | 訂正記号 Rev. No. || | | | | | N.Marukai | V2 | 規格JEM 1333廃止に伴い規格変更 | 17.04.06 | 1 |
| | | | | | N.Marukai | V2 | 規格変更に伴い耐熱クラス変更(B→F) | 17.04.06 | 2 |

設計
Designed 品名 Description | 材料 Material | 表面処理 Finish | 摘要 Remarks || 14.02.26 | 单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer | | | |
作図 Designed	承認 Approved	単位 Unit	尺度 Scale	型名 Model
M.Fujitaka	N.Marukai	mm		TBL-4000-21
今井電機株式会社				図番 Dwg.No.
				STBL4000Q21-V2