

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
						V2	2次電流表記変更(0.455→0.5)	17.06.06	3	N.Marukai	V2			
						V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1	N.Marukai	V2			
						V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.06.06	2	N.Marukai	V2			

回路図
Circuit Diagram

PRI.

SEC.

0

360

380

400

200

220

PRI.

SEC.

NP

38

52

4-φ4.5×10

(98)

MAX 125

MAX 130

MAX 65

MAX 65

88

(107)

仕様
Specification

定 格
Rating

容 量
Capacity

相 数
Phase

一次電圧
Primary Volt.

二次電圧
Secondary Volt.

二次電流
Secondary Curr.

絶縁種別
Class

絶縁抵抗
Insulation Resistance

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

準拠規格
Standard

Cont.

100VA

1φ

周波数
Frequency

50/60Hz

F360/R380/F400V

R200/F220V

0.5A

B

質 量
Mass

1.5kg

100MΩ Min. at DC1000V

AC 60Hz 2.5kV / 1min.

AC 60Hz 2.0kV / 1min.

JIS C6436-1995

JIS C5310-1997

端子台
Terminals

PRI. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m

SEC. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

SEC.

0

360

380

400

0

200

220

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed	品名 Description		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	Date	单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer				
	12.02.20	作図 Designed	承認 Approved	単位 Unit	尺度 Scale	型 名 Model
	S.Murakami	N.Marukai	mm			BSW-100A-62
今井電機株式会社					図 番 Dwg.No.	S0C100Q62-V2