

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加 (R、F)	17.06.06	3
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更 (3.41→3.75)	17.06.06	4
					N.Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1
					N.Marukai	V2	規格変更により絶縁種別変更 (B→F)	17.06.06	2

回路図
Circuit Diagram

端子台
Terminals

PRI. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m
SEC. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P	0		200	220
---	---	--	-----	-----

SEC.

S	0		400	440
---	---	--	-----	-----

仕様
Specification

仕 様 Specification	Cont.		
定 格 Rating			
容 量 Capacity	1.5kVA		
相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V		
二次電圧 Secondary Volt.	R400/F440V		
二次電流 Secondary Curr.	3.75A		
絶縁種別 Class	F/2	質 量 Mass	11kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E		
	100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	P-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
	P-S S-E AC 60Hz 2.5kV / 1min.		
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995 JIS C5310-1997		

外形図
External View

実寸図
Actual Size View

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

設計 Designed Date 13.06.26		品名 Description 単相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material		表面処理 Finish		摘要 Remarks	
作図 Designed M.Fujitaka		承認 Approved S.Murakami		単位 Unit mm	尺度 Scale	型 名 Model		BSW-1500A-24	
今井電機株式会社						図 番 Dwg.No.		SOC1500Q24-V2	

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。