

訂正者 Designed	変更 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変更 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変更 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.06.06	3	N.Marukai	V2	2次電流表記変更(13.6→15)	17.06.06	4
					N.Marukai	V2	規格変更により絶縁種別変更(B→F)	17.06.06	1	N.Marukai	V2	規格変更により絶縁種別変更(B→F)	17.06.06	2

回路図
Circuit Diagram

仕 様
Specification

定 格 Rating	Cont.	
容 量 Capacity	1.5kVA	
相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	R400/F440V	
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V	
二次電流 Secondary Curr.	15A	
絶縁種別 Class	F/2	質 量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S	AC 60Hz	2.5kV / 1min.
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995	
	JIS C5310-1997	

PRI.

SEC.

端子台
Terminals

PRI. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m

SEC. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P					
0			400		440

SEC.

S					
0			100		110

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

設計 Designed	Date	13.06.26	品名 Description	单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
作図 Designed	M.Fujitaka	承認 Approved	S.Murakami	単位 Unit	mm	尺度 Scale		
今井電機株式会社				型 名 Model	BSW-1500A-41			
				図 番 Dwg.No.	S0C1500Q41-V2			