

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加 (R、F)	17.06.06	3
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(18.2→20)	17.06.06	4
訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1
					N.Marukai	V2	規格変更により絶縁種別変更(B→F)	17.06.06	2

回路図 Circuit Diagram	
	仕様 Specification 定 格 Rating 容 量 Capacity 相 数 Phase 周 波 数 Frequency 一次電圧 Primary Volt. 二次電圧 Secondary Volt. 二次電流 Secondary Curr. 絶縁種別 Class 質 量 Mass 絶縁抵抗 Insulation Resistance P-E P-S S-E 100MΩ Min. at DC1000V 絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt. P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min. S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min. 準拠規格 Standard JIS C6436-1995 JIS C5310-1997

端子台 Terminals	
PRI.	CTKC-35S-4P M5 締付トルク 3.0N・m
SEC.	CTKC-35S-3P M5 締付トルク 3.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement						
PRI.	<table><tr><td>P</td><td>0</td><td>380</td><td>400</td><td>440</td></tr></table>	P	0	380	400	440
P	0	380	400	440		
SEC.	<table><tr><td>S</td><td>0</td><td>100</td><td>110</td></tr></table>	S	0	100	110	
S	0	100	110			

MAX 290	
MAX 145	MAX 145
200	
(230)	

MAX 235	
(200)	MAX 235
70	4-φ8.5×20
98	

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。										
設計 Designed		品名 Description			材料 Material		表面処理 Finish		摘要 Remarks	
Date 12.01.26		单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer								
作図 Designed		承認 Approved		単位 Unit	尺度 Scale		型 名 Model		BSW-2000A-31	
S.Murakami		N.Marukai		mm			図 番 Dwg.No.			
今井電機株式会社										
					S0C2000Q31-V2					