

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加 (R、F)	17.06.06	3
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(18.2→20)	17.06.06	4
					N.Marukai	V2	規格変更により絶縁種別変更(B→F)	17.06.06	2

回路図
Circuit Diagram

0

0

PRI.

SEC.

0

360

380

400

100

110

PRI.

NP

SEC.

MAX 235

70

98

4-φ8.5×20

(200)

MAX 290

MAX 145

MAX 145

200

(230)

仕様
Specification

定 格
Rating

容 量
Capacity

相 数
Phase

一次電圧
Primary Volt.

二次電圧
Secondary Volt.

二次電流
Secondary Curr.

絶縁種別
Class

絶縁抵抗
Insulation Resistance

Cont.

2kVA

1φ

F360/R380/F400V

R100/F110V

20A

F 2

P-E P-S S-E

周 波 数
Frequency

50/60Hz

質 量
Mass

16kg

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格
Standard

JIS C6436-1995
JIS C5310-1997

端子台
Terminals

PRI. CTKC-35S-4P M5 締付トルク 3.0N・m

SEC. CTKC-35S-3P M5 締付トルク 3.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P	0	360	380	400
---	---	-----	-----	-----

SEC.

S	0	100	110
---	---	-----	-----

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

IMAI
ELECTRIC
CO., LTD.
JAPAN

設計
Designed
Date 12.01.26

品名
Description
单相乾式複巻変圧器
Dry-type Insulation Transformer

材料
Material

表面処理
Finish

摘要
Remarks

作図
Designed
S.Murakami

承認
Approved
N.Marukai

単位
Unit
mm

尺度
Scale

型 名
Model
BSW-2000A-61

図 番
Dwg.No.
SOC2000Q61-V2

今井電機株式会社