

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加 (R、F)	17.06.06	3	N.Marukai	V2	2次電流表記変更(9.09→10)	17.06.06	4
					N.Marukai	V2	規格変更により絶縁種別変更(B→F)	17.06.06	1	N.Marukai	V2	規格変更により絶縁種別変更(B→F)	17.06.06	2

回路図

Circuit Diagram

仕様

Specification

定 格	Cont.
容 量	2kVA
相 数	1φ
周 波 数	50/60Hz
一次電圧	F360/R380/F400V
二次電圧	R200/F220V
二次電流	10A
絶縁種別	F 2
質 量	16kg
絶縁抵抗	100MΩ Min. at DC1000V
絶縁耐圧	
P-E P-S	AC 60Hz 2.5kV / 1min.
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.
準拠規格	JIS C6436-1995
	JIS C5310-1997

端子台

Terminals

PRI. CTKC-35S-4P M5 締付トルク 3.0N・m

SEC. CTKC-35S-3P M5 締付トルク 3.0N・m

端子台配列

Terminals Arrangement

PRI.

P	0	360	380	400
---	---	-----	-----	-----

SEC.

S	0	200	220
---	---	-----	-----

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

設計 Date 12.01.26	品名 Description 单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer	材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
作図 Designed S.Murakami	承認 Approved N.Marukai	単位 Unit mm	尺度 Scale	
今井電機株式会社		型 名 Model BSW-2000A-62		
		図 番 Dwg.No. SOC2000Q62-V2		