

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加 (R、F)	17.06.06	3
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(22.7→25)	17.06.06	4
					N.Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1
					N.Marukai	V2	規格変更により絶縁種別変更(B→F)	17.06.06	2

回路図
Circuit Diagram

0

0

PRI.

SEC.

0

360

380

400

100

110

仕様
Specification

定 格
Rating

容 量
Capacity

相 数
Phase

一次電圧
Primary Volt.

二次電圧
Secondary Volt.

二次電流
Secondary Curr.

絶縁種別
Class

絶縁抵抗
Insulation Resistance

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

準拠規格
Standard

Cont.

2.5kVA

1φ

F360/R380/F400V

R100/F110V

25A

F

18kg

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

P-E P-S

AC 60Hz 2.5kV / 1min.

S-E

AC 60Hz 2.0kV / 1min.

JIS C6436-1995

JIS C5310-1997

端子台
Terminals

PRI. PT-80 4P M5 締付トルク 3.0N・m

SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 3.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P	0	360	380	400
---	---	-----	-----	-----

SEC.

S	0	100	110
---	---	-----	-----

PRI.

NP

SEC.

MAX 250

(200)

70

100

4-φ8.5×20

SEC.

PRI.

MAX 300

MAX 150

MAX 150

210

(240)

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed Date 12.02.20	品名 Description 単相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed S.Murakami	承認 Approved N.Marukai	単位 Unit mm	尺度 Scale	型 名 Model BSW-2500A-61	図 番 Dwg.No. SOC2500Q61-V2
	今井電機株式会社					

設計 Designed	Date	12.02.20	品名 Description	单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
作図 Designed	承認 Approved	S.Murakami	N.Marukai	単位 Unit	尺度 Scale	型 名 Model	BSW-2500A-61	
				mm		図 番 Dwg.No.	S0C2500Q61-V2	
今井電機株式会社								