

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加 (R、F)	17.06.06	3
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(13.6→15)	17.06.06	4
					N.Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1
					N.Marukai	V2	規格変更により絶縁種別変更(B→F)	17.06.06	2

回路図
Circuit Diagram

0

100

110

PRI.

0

100

110

SEC.

仕様
Specification

定 格
Rating

容 量
Capacity

相 数
Phase

周 波 数
Frequency

一次電圧
Primary Volt.

二次電圧
Secondary Volt.

二次電流
Secondary Curr.

絶縁種別
Class

質 量
Mass

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 2.0kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格
Standard

JIS C6436-1995
JIS C5310-1997

端子台
Terminals

PRI. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2～2.0N・m
SEC. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2～2.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P				100	110
0					

SEC.

S				100	110
0					

NP

140

177

MAX 120

(86)

4-φ6.5×14

MAX 250

MAX 125

MAX 125

152

(171)

設計 Designed Date 13.06.27	品名 Description 単相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer	材料 Material	表面処理 Finish	質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。 摘要 Remarks
作図 Designed M.Fujitaka	承認 Approved S.Murakami	単位 Unit mm	尺度 Scale	型 名 Model BSW-1500C2-11
今井電機株式会社				図 番 Dwg.No. S0D1500Q11-V2