

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加 (R、F)	17.06.06	3
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(18.2→20)	17.06.06	4
					N.Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1
					N.Marukai	V2	規格変更により絶縁種別変更(B→F)	17.06.06	2

回路図
Circuit Diagram

仕様
Specification

定 格 Rating	Cont.	
容 量 Capacity	2kVA	
相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	R100/F110V	
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V	
二次電流 Secondary Curr.	20A	
絶縁種別 Class	F/2	質 量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard		
JIS C6436-1995		
JIS C5310-1997		

端子台
Terminals

PRI. CTKC-35S-3P M5 締付トルク 3.0N・m
SEC. CTKC-35S-3P M5 締付トルク 3.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P	0	100	110
---	---	-----	-----

SEC.

S	0	100	110
---	---	-----	-----