

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加 (R、F)	17.06.06	3
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(18.2→20)	17.06.06	4
					N.Marukai	V2	規格変更により絶縁種別変更(B→F)	17.06.06	1
					N.Marukai	V2	規格変更により絶縁種別変更(B→F)	17.06.06	2

回路図
Circuit Diagram

0

0

PRI.

180

200

220

SEC.

100

110

端子台
Terminals

PRI. CTKC-35S-4P M5 締付トルク 3.0N・m
SEC. CTKC-35S-3P M5 締付トルク 3.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P

0

180

200

220

SEC.

S

0

100

110

仕 様
Specification

定 格
Rating

容 量
Capacity

相 数
Phase

一次電圧
Primary Volt.

二次電圧
Secondary Volt.

二次電流
Secondary Curr.

絶縁種別
Class

絶縁抵抗
Insulation Resistance

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

準拠規格
Standard

周 波 数
Frequency

質 量
Mass

100MΩ Min. at DC1000V

2kVA

1φ

F180/R200/F220V

R100/F110V

20A

F 2

P-E P-S S-E

AC 60Hz 2.0kV / 1min.

AC 60Hz 2.0kV / 1min.

JIS C6436-1995

JIS C5310-1997

16kg

100MΩ Min. at DC1000V

外形図
External View

160

195

(98)

MAX 130

4-φ 8.5×20

質量
Mass

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

IMAI
ELECTRIC
CO., LTD.
JAPAN

設計
Designed
Date 13.06.26

品名
Description
单相乾式複巻変圧器
Dry-type Insulation Transformer

材料
Material

表面処理
Finish

摘要
Remarks

作図
Designed
M.Fujitaka

承認
Approved
S.Murakami

単位
Unit
mm

尺度
Scale

型 名
Model
BSW-2000C2-81

図 番
Dwg.No.
S0D2000Q81-V2

今井電機株式会社