

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(0.909→1)	17.06.06	3										
					N.Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1										
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.06.06	2										

回路図
Circuit Diagram

仕様
Specification

定 格 Rating	容 量 Capacity	相 数 Phase	周 波 数 Frequency	一次電圧 Primary Volt.	二次電圧 Secondary Volt.	二次電流 Secondary Curr.	絶縁種別 Class	質 量 Mass
Cont.	200VA	1φ	50/60Hz	F420/R440/F460V	R200/F220V	1A	B	2.5kg

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E	P-S	S-E
100MΩ Min. at DC1000V		

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E	P-S	AC 60Hz	2.5kV / 1min.
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.	

準拠規格
Standard

JIS C6436-1995
JIS C5310-1997

端子台
Terminals

PRI. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m
SEC. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P	0	420	440	460
---	---	-----	-----	-----

SEC.

S	0	200	220
---	---	-----	-----

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

設計 Designed Date 12.02.20		品名 Description 单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material		表面処理 Finish		概要 Remarks	
作図 Designed S.Murakami		承認 Approved N.Marukai		単位 Unit mm	尺度 Scale	型 名 Model BSW-200C2-72		S0D200Q72-V2	
今井電機株式会社				図 番 Dwg.No.					