

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.06.06	3	N.Marukai	V2			
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(11.4→12.5)	17.06.06	4	N.Marukai	V2			
					N.Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1					
					N.Marukai	V2	規格変更により絶縁種別変更(B→F)	17.06.06	2					

回路図
Circuit Diagram

仕 様
Specification

定 格 Rating	Cont.	
容 量 Capacity	2.5kVA	
相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	R100/F110V	
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V	
二次電流 Secondary Curr.	12.5A	
絶縁種別 Class	F 2	質 量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard		
JIS C6436-1995		
JIS C5310-1997		

端子台
Terminals

PRI. PT-80 3P M5 締付トルク 3.0N・m
SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 3.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P	0	100	110
---	---	-----	-----

SEC.

S	0	200	220
---	---	-----	-----

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed	品名 Description		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	Date	13.06.27		单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		
	作図 Designed	承認 Approved	単位 Unit	尺度 Scale	型 名 Model	BSW-2500C2-12
	M.Fujitaka	S.Murakami	mm		図 番 Dwg.No.	S0D2500Q12-V2
今井電機株式会社						