

|                 |            |                 |             |                  |                 |            |                         |             |                  |
|-----------------|------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|------------|-------------------------|-------------|------------------|
| 訂正者<br>Designed | 変番<br>Ver. | 訂正事項<br>Content | 訂正日<br>Date | 訂正記号<br>Rev. No. | 訂正者<br>Designed | 変番<br>Ver. | 訂正事項<br>Content         | 訂正日<br>Date | 訂正記号<br>Rev. No. |
|                 |            |                 |             |                  | N.Marukai       | V2         | 定格電圧、全容量タップ電圧記号追加 (R、F) | 17.06.06    | 3                |
|                 |            |                 |             |                  | N.Marukai       | V2         | 2次電流表記変更(22.7→25)       | 17.06.06    | 3                |
|                 |            |                 |             |                  | N.Marukai       | V2         | 規格JEM 1333廃止により変更       | 17.06.06    | 1                |
|                 |            |                 |             |                  | N.Marukai       | V2         | 規格変更により絶縁種別変更(B→F)      | 17.06.06    | 2                |

回路図  
Circuit Diagram

0

0

200

220

PRI.

SEC.

0

100

110

仕様  
Specification

定 格  
Rating

容 量  
Capacity

相 数  
Phase

一次電圧  
Primary Volt.

二次電圧  
Secondary Volt.

二次電流  
Secondary Curr.

絶縁種別  
Class

絶縁抵抗  
Insulation Resistance

Cont.

2.5kVA

1φ

R200/F220V

R100/F110V

25A

F

P-E P-S S-E

質 量  
Mass

18kg

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧  
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S

AC 60Hz

2.0kV / 1min.

S-E

AC 60Hz

2.0kV / 1min.

準拠規格  
Standard

JIS C6436-1995

JIS C5310-1997

端子台  
Terminals

PRI. PT-80 3P M5 締付トルク 3.0N・m

SEC. PT-80 3P M5 締付トルク 3.0N・m

端子台配列  
Terminals Arrangement

PRI.

SEC.

P

0

200

220

S

0

100

110

MAX 310

MAX 160

MAX 150

SEC.

PRI.

MAX 140

(98)

160

197

4-φ8.5×20

200

(230)

設計  
Date

12.02.20

品名  
Description

单相乾式複巻変圧器  
Dry-type Insulation Transformer

材料  
Material

表面処理  
Finish

概要  
Remarks

作図  
Designed

S.Murakami

承認  
Approved

N.Marukai

単位  
Unit

mm

尺度  
Scale

型 名  
Model

BSW-2500C2-21

図 番  
Dwg.No.

S0D2500Q21-V2

今井電機株式会社