

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2								
					N.Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1					
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.06.06	2					

回路図
Circuit Diagram

仕様
Specification

定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity	500VA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F420/R440/F460V	
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V	
二次電流 Secondary Curr.	2.5A	
絶縁種別 Class	B	質量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.		
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.		
準拠規格 Standard		
JIS C6436-1995		
JIS C5310-1997		

端子台
Terminals

PRI. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m
SEC. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P

0

420

440

460

SEC.

S

0

200

220

PRI.

SEC.

MAX 190

MAX 95

MAX 95

120

(136)

110

137

MAX 95

(67)

4-φ5.5×12

設計 Designed	品名 Description		材料 Material		表面処理 Finish		摘要 Remarks	
Date 12.02.20	单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer							
作図 Designed	承認 Approved	単位 Unit	尺度 Scale	型名 Model	BSW-500C2-72			
S.Murakami	N.Marukai	mm		図番 Dwg.No.	S0D500Q72-V2			
今井電機株式会社								