


回路図
Circuit Diagram



端子台配列 Terminal arrangement

PRI.	P	0	200	208	220	230	240
------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

SEC.	S	0	100	110	⌚	⏚
------	---	---	-----	-----	---	---

端子台 Terminal

(締付トルク Tightening Torque)

PRI. FPS-40 6P M4 (1.2~1.8N・m)

SEC. FPS-80 3P M5 (2.0~3.0N・m)

⌚ FPS-80 1P M5 (2.0~3.0N・m)

⏚ TFE40 1P M4 (1.4~1.8N・m)

仕様

Specification

定格

連続

Rating

Cont.

容量

2kVA

Capacity

相数

1~

周波数

50/60Hz

Phase

1次電圧

200/208/220/230/240V

Primary Volt.

2次電圧

100/110V

Secondary Volt.

2次電流

20/18.2A

Secondary Curr.

絶縁抵抗

Insulation Resistance

P-E P-S S-E 100MΩ Min. at DC500V

絶縁耐圧

Dielectric Withstand Volt.

P-E AC 60Hz 2.5kV / 1min.

P-S AC 60Hz 4.2kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.5kV / 1min.

トランス質量

28.5kg

Transformer Mass

絶縁種別

Class 180(H)

Insulation Class

定格周囲温度

40℃

Ambient Temp.

適用規格

UL5085-1, UL5085-2

Standard

C22.2

EN61558-1, EN61558-2-4

IEC61558-1, IEC61558-2-4

BS EN IEC 63000

ULファイルNo.

E219074

UL File No.

EN, IECマーク

Non short circuit proof

EN, IEC Mark

isolating transformer




推奨保護装置定格

Recommended protection device rating

Pri. Circuit Breaker 20A

Sec. Circuit Breaker 20A

(IEC60947-2 or IEC60934)



質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 19.07.01

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

Dry Type Isolating Transformer

尺度 SCALE

N.Marukai

表面処理 FINISH

M.Fujitaka

単位 UNIT

mm

型名

MODEL

図番

DWG. No.

概要 REMARKS

IEH1-A2000S-053

概要 REMARKS

IEH1-A2000S-053

SIEH1A2000053

改訂

Ver.

1