


回路図
Circuit Diagram



端子台配列 Terminal arrangement

PRI.	P	0	380	400	440
------	---	---	-----	-----	-----

SEC.	S	0	200	220	⌚	⊥
------	---	---	-----	-----	---	---

端子台 Terminal

(締付トルク Tightening Torque)

PRI. PT-40 4P M4 (1.2~1.8N・m)

SEC. PT-80 3P M5 (2.0~3.0N・m)

⌚ ⊥ PT-80 2P M5 (2.0~3.0N・m)

仕様

Specification

定格 連続

Rating Cont.

容量 4kVA

Capacity

相数 1~

Phase

1次電圧 380/400/440V

Primary Volt.

2次電圧 200/220V

Secondary Volt.

2次電流 20/18.2A

Secondary Curr.

絶縁抵抗

Insulation Resistance

P-E P-S S-E 100MΩ Min. at DC500V

絶縁耐圧

Dielectric Withstand Volt.

P-E AC 60Hz 4.0kV / 1min.

P-S AC 60Hz 5.0kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.5kV / 1min.

トランス質量

Transformer Mass 42kg

絶縁種別

Insulation Class Class 180(H)

定格周囲温度

Ambient Temp. 40℃

適用規格

Standard UL5085-1, UL5085-2

C22.2

EN61558-1, EN61558-2-4

IEC61558-1, IEC61558-2-4

BS EN IEC 63000

ULファイルNo.

UL File No. E219074

EN, IECマーク

EN, IEC Mark Non short circuit proof

isolating transformer



推奨保護装置定格

Recommended protection device rating

Pri. Circuit Breaker 20A

Sec. Circuit Breaker 20A

(IEC60947-2 or IEC60934)



質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 19.07.01

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

Dry Type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

mm

表面処理 FINISH

型名

MODEL

図番

DWG. NO.

摘要 REMARKS

IUH1-B4000S-823

SIUH1B4000823

改訂 Ver.

1